

# FORMULAIRE DE CONFORMITE D'UN NOUVEAU POINT D'EAU



Arrêté Préfectoral n°04/CAB/SIDPC/2018  
portant approbation du R.D.D.E.C.I

Ce formulaire est destiné au maître d'œuvre afin de s'assurer que les travaux réalisés dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie sont conformes aux prescriptions demandées par le SDIS ou au R.D.D.E.C.I

Le maître d'œuvre réceptionnera les travaux, complétera ce formulaire et le retournera au SDIS avant que celui-ci n'intervienne pour effectuer un contrôle à vocation opérationnelle.

A l'issue de la vérification, le SDIS informera le service instructeur et le maire de la conformité de la défense extérieure contre l'incendie.

## Documents à fournir avec ce formulaire :

- 1 plan de situation
- 1 plan masse sur lequel les points d'eau à contrôler sont visibles
- 1 attestation de réception des travaux délivrée par l'installateur

## A compléter et à renvoyer au SDIS

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MOSELLE**

**Département de la Gestion des Risque et des Crises  
Service Prevision/Bureau DECI - 03.87.79.45.32**

[deci@sdis57.fr](mailto:deci@sdis57.fr)

3 Rue de Bort Les Orgues BP50083  
Saint-Julien-Les -Metz 57072 Metz Cedex 03

## DESIGNATION DU PERMIS

Permis d'aménager

N°



**PA 057 240 20 V0001**

Permis de construire

Nature et adresse des travaux :

**Aménagement et viabilisation d'un lotissement  
"Le Parc à Bois" de 45 lots à bâtir en (2 Tranches)  
D26 - 57800 FREYMING-MERLEBACH**

## IDENTITE DU MAITRE D' OUVRAGE

## IDENTITE DU MAITRE D'OEUVRE

	Dénomination de la société, entreprise, cabinet d'étude, autre,...	
	Représenté par	
	Adresse	
	Téléphone	
	Mail	

## AVIS INCENDIE DU SDIS

( rendu lors de l'instruction du dossier de permis )

## Fiches d'aménagement du point d'eau transmises avec l'avis incendie

Date d'émission de l'avis incendie :

**30 Décembre 2020**

Numéro d'enregistrement du SDIS :

**n°678**

Besoins en eau demandés

**60m³/h**

Volume de la réserve incendie

- ☐ Fiche d'aménagement plate-forme d'aspiration
- ☐ Fiche aménagement citerne enterrée
- ☐ Fiche aménagement citerne souple
- ☐ Fiche aménagement bassin
- ☒ Fiche signalétique d'un point d'eau



## A CONTROLER PAR LE MAITRE D'ŒUVRE

POINT D'EAU SUR CANALISATION	Cocher la case correspondante	POINT D'EAU NATUREL ET ARTIFICIEL
Poteau d'incendie DN 150	<input type="checkbox"/>	Citerne enterrée <input style="width: 100px;" type="text"/>
Poteau d'incendie DN 100	<input type="checkbox"/>	Citerne souple <input style="width: 100px;" type="text"/>
Poteau d'incendie DN 80	<input type="checkbox"/>	Bassin artificiel <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Point d'eau naturel <input style="width: 100px;" type="text"/>
Diamètre de la canalisation (en mm)	<input type="checkbox"/>	Diamètre de la canalisation de réalimentation (en mm) <input style="width: 100px;" type="text"/>
Poteau d'incendie implanté à < de 5 m de la chaussée	<input type="checkbox"/>	Par vanne de barrage <input style="width: 100px;" type="text"/>
Minimum 0,50m d'espace libre autour du poteau d'incendie	<input type="checkbox"/>	Par flotteur <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Largeur de voie minimum 3m <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Surface de la plateforme d'aspiration <input style="width: 100px;" type="text"/> m <sup>2</sup>
	<input type="checkbox"/>	Type de tampon <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Verrouillé <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Système de verrou <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Clôture avec portail pour aspiration (citerne souple et bassin artificiel) <input style="width: 100px;" type="text"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Débit max <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>/h</p> <p>1 <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>/h</p> <p>2 <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>/h</p> <p>3 <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>/h</p> </div> <div> <p>Débit 1 bar <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>/h</p> <p>1 <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>/h</p> <p>2 <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>/h</p> <p>3 <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>/h</p> </div> <div> <p>Pres.statique <input style="width: 50px;" type="text"/> bar</p> <p>1 <input style="width: 50px;" type="text"/> bar</p> <p>2 <input style="width: 50px;" type="text"/> bar</p> <p>3 <input style="width: 50px;" type="text"/> bar</p> </div> </div>	<input type="checkbox"/> OUI  <input type="checkbox"/> NON	<p>Performances hydrauliques du ou (des) poteau(x) d'incendie</p> <p>Volume d'eau de la réserve incendie <input style="width: 100px;" type="text"/> m<sup>3</sup></p> <p>Hauteur d'eau (cours d'eau, étangs....) <input style="width: 100px;" type="text"/> m</p> <p>Signalisation du panneau <input style="width: 100px;" type="text"/></p>

### RESULTAT DE LA CONFORMITE

Je soussigné : <input style="width: 400px;" type="text"/> agissant en qualité de <input style="width: 400px;" type="text"/> atteste que les travaux sont achevés et réalisés conformément aux prescriptions du S.D.I.S.	Date <input style="width: 100px;" type="text"/> Signature <input style="width: 100px;" type="text"/>
---	---

### CADRE RESERVE AU S.D.I.S.

### POINTS A CONTRÔLER

POINT D'EAU SUR CANALISATION	Cocher la case correspondante	POINT D'EAU NATUREL ET ARTIFICIEL
<b>Observations</b>		<b>Observations</b>
Inscrire le <b>n°191</b> sur le PI au milieu du projet et le <b>n°192</b> sur le PI au bout du projet.	<input type="checkbox"/>	Vérification de la mise en eau
	<input type="checkbox"/>	Contrôle de la vidange
	<input type="checkbox"/>	Contrôle de l'étanchéité de l'appareil
	<input type="checkbox"/>	Implantation de l'appareil
	<input type="checkbox"/>	Poteau d'incendie orienté du côté de la voie d'accès
	<input type="checkbox"/>	Niveau d'eau dans la réserve
	<input type="checkbox"/>	Trou d'homme de la citerne sécurisé
	<input type="checkbox"/>	Conformité de la plateforme de mise en station de l'engin
	<input type="checkbox"/>	Accès réglementaire carrossable
	<input type="checkbox"/>	Mise en place du panneau de signalisation
<input type="checkbox"/>	Portail d'accès au bassin correct pour mise en aspiration	

### RESULTAT DE LA CONFORMITE

Responsable DECI du C.I.S. sous couvert du chef de centre Travaux conformes <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Date et Signature <input style="width: 150px;" type="text"/>	Responsable DECI de l'état major sous couvert du Chef de service Prévision Avis favorable <input type="checkbox"/> Avis défavorable <input type="checkbox"/> Date et Signature <input style="width: 150px;" type="text"/>	Directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et Secours de la Moselle <input style="width: 250px; height: 50px;" type="text"/>
--	--	--